

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«01» марта 2022 года
учётный № проверки 36220061000200673810



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

396140, Воронежская область, Панинский район, р.п. Панино, ул. Железнодорожная, д. 41

телефон: 8(47344) 4-80-87, электронный адрес: grn-49panino@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Панинскому району

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств р.п. Панино» (далее – МКУ ДО «ДШИ р.п. Панино») в лице дирек-
тора Лазарева Виктора Ивановича

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения – главного государственного ин-
спектора Панинского района по пожарному надзору Парнева Евгения Евгеньевича
№ 18 от «01» марта 2022 года

в период с 10 ч. 00 мин. "05" марта 2022 г. по 11 ч. 00 мин. "05" марта 2022 г.

Старшим инспектором отделения –государственным инспектором Панинского района
по пожарному надзору Горшковым Вячеславом Ивановичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МКУ ДО
«ДШИ р.п. Панино» Лазарев Виктор Иванович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной без- опасности, с указанием конкрет- ного места выявленно- го нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного пра- вового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по по- жарной безопасности, требования которо- го (-ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния обя- затель- ных тре- бований пожарной безопас- ности	Отметка о выпол- нении
1.	Руководитель организа- ции не обеспечил наличие на дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Поста- новлением Правительства РФ от 16.09. 2020 г. N 1479);	01.03.2023	
2.	На путях эвакуации зда- ния школы не предусмотре- но аварийное освещение в соответствии с требова- ниями СП 52.133330.2016	ст. 4 ч. 3 ФЗ-123 (к нормативным доку- ментам по пожарной безопасности от- носятся национальные стандарты, сво- ды правил, содержащие требования по- жарной безопасности, а также иные до- кументы, содержащие требования по- жарной безопасности, применение ко- торых на добровольной основе обеспе- чивает соблюдение требований настоя- щего Федерального закона.); п. 4.3.12 СП 1.131330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуацион- ные пути и выходы»; п. 7.6.3 СП 52.133330.2016 «Естественное и искус- ственное освещение».	01.03.2023	
3.	Руководителем организа- ции не обеспечена уста- новка световых оповеща- телей "Выход": в зрительных, demonstra- ционных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновре- менным пребыванием 50 и более человек - над эвакуа- ционными выходами.	ст. 4 ч. 3 ФЗ-123 (к нормативным доку- ментам по пожарной безопасности от- носятся национальные стандарты, сво- ды правил, содержащие требования по- жарной безопасности, а также иные до- кументы, содержащие требования по- жарной безопасности, применение ко- торых на добровольной основе обеспе- чивает соблюдение требований настоя- щего Федерального закона.); п.5.3 СП 3.13130.2009 СП «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожар- ной безопасности».	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МКУ ДО «ДШИ р.п. Панино» Лазарев Виктор
Иванович (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор отделения –государственный инспек-
тор Панинского района по пожарному надзору
майор внутренней службы В.И. Горшков

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


(подпись)